



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
 Rollläden · shutters
 Türen + Tore · doors
 Fassaden · curtain walling
 Baubeschläge · building hardware
 Version 1.de

PRÜFZEUGNIS Nr. 09/04-A114-Z1

Prüfung der Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 1026 : 2000-09
Prüfung der Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027 : 2000-09

Antragsteller ALUMAT Frey GmbH
 Im Hart 10
 87600 Kaufbeuren

Bauart Magnet- Doppeldichtung mit Silikon-Schleifdichtung für einflügelige Hauseingangs-, Terrassen- und Balkontüren.

Produktbezeichnung MFAT 10 (für Holz-Außentüren)
 MFAT 20 (für Kunststoff- und Metallaußentüren)

Maße Blendrahmenaußenmaß bis (Breite x Höhe) ca. 1050 x 2250 mm

Dichtung dreiseitig umlaufende Flügeldichtung (Anschlagdichtung) und dreiseitig umlaufende Dichtung im Blendrahmen, wahlweise zusätzlich dreiseitig umlaufende Mitteldichtung.

Beschläge Drehkipp-Beschlag (aufrecht zwei, oben quer eine Mittelverriegelung) oder mind. drei Bänder und Dreifachverriegelung (jeweils verstellbar)

Verglasung Mehrscheiben-Isolierverglasung (systemabhängiger Aufbau)

Klassifizierung Obige Bauart kann gemäß Gutachtlicher Stellungnahme Nr. 09/04-A114-G1 vom 15.07.2009 und Gutachtlicher Stellungnahme Nr. 14/02-A050-G1(Verlängerung) vom 11.02.2014 wie folgt klassifiziert werden.

- Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 : 2000-06: **Klasse 3**
 [- Fugendurchlässigkeit, $a=0,10 \text{ m}^3/\text{hm (daPa)}^{2/3}$]
- Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 : 2000-06: **Klasse 9A**

Gültigkeit

Laufzeit der Normen


 Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller
 Institutsleiter



11.02.2014


 Dipl.-Ing. (FH) Christoph Geiger
 Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 AG Traunstein HRA 8871
 Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
 phG PfB Verwaltungs GmbH
 Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
 AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28
 www.pfb-rosenheim.de
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
 IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41
 SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS
 Steuer-Nr.: 156/172/13009
 USt-IdNr.: DE245353602

