



Prüfzentrum für Bauelemente


Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
Rollläden · shutters
Türen + Tore · doors
Fassaden · curtain walling
Baubeschläge · building hardware

KURZBERICHT NR. 16/02-A061-K5

Version 1.de

Messung des Fugenschalldämm-Maßes nach DIN EN ISO 10140-1 : 2014-09 Anhang J

Antragsteller	ALUMAT-Frey GmbH Im Hart 10 87600 Kaufbeuren
Bauart	Magnet-Bodendichtungen mit dreifüßigem Magnet
Produktbezeichnung	MA 1
freie Fugenhöhe	4 mm
Prüfbericht	Prüfbericht Nr. 16/02-A061-B1 vom 06.04.2016
Ergebnis	Bewertetes Fugenschalldämm-Maß $R_{s,w}$
	 $R_{s,w} = 34 \text{ dB}$
Gültigkeit	Laufzeit der oben Prüf- und zugehörigen Auswertennormen




Dipl.-Ing. Matthias Demmel
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen
06.04.2016


M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wastlhuber
Sachbearbeiter

