



PfB Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
 Rollläden · shutters
 Türen + Tore · doors
 Fassaden · curtain walling
 Baubeschläge · building hardware

KURZBERICHT NR. 16/02-A061-K6

Version 1.de

Messung des Fugenschalldämm-Maßes nach DIN EN ISO 10140-1 : 2014-09 Anhang J

Antragsteller ALUMAT-Frey GmbH
 Im Hart 10
 87600 Kaufbeuren


Bauart Magnet-Bodendichtungen mit dreifüßigem Magnet

Produktbezeichnung MFS 20

freie Fugenhöhe 4 mm

Prüfbericht Prüfbericht Nr. 16/02-A061-B1 vom 06.04.2016

Ergebnis Bewertetes Fugenschalldämm-Maß $R_{s,w}$

 $R_{s,w} = 46 \text{ dB}$

Gültigkeit Laufzeit der oben Prüf- und zugehörigen Auswertennormen



Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
 06.04.2016



M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wastlhuber
 Sachbearbeiter