



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows  
Rollläden · shutters  
Türen + Tore · doors  
Fassaden · curtain walling  
Baubeschläge · building hardware

## KURZBERICHT NR. 16/02-A061-K4

Version 1.de

Messung des Fugenschalldämm-Maßes nach DIN EN ISO 10140-1 : 2014-09 Anhang J

**Antragsteller** ALUMAT-Frey GmbH  
Im Hart 10  
87600 Kaufbeuren


**Bauart** Magnet-Bodendichtungen mit dreifüßigem Magnet

**Produktbezeichnung** MTK 3

**freie Fugenhöhe** 4 mm


**Prüfbericht** Prüfbericht Nr. 16/02-A061-B1 vom 06.04.2016

**Ergebnis** Bewertetes Fugenschalldämm-Maß  $R_{s,w}$


  **$R_{s,w} = 38 \text{ dB}$**

**Gültigkeit** Laufzeit der oben Prüf- und zugehörigen Auswertennormen



  
Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
Prüfstellenleiter

Stephanskirchen  
06.04.2016

  
M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wastlhuber  
Sachbearbeiter